
CZĘŚĆ BUDYNKU
OBJĘTA OPRACOWANIEM
A
A
WYKAZ POMIESZCZEŃ
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POW. (m2)
1.1. | PRZEDSIONEK | PŁYTKI GRES | 18.8
1.2. | SALA WIELOFUNKCYJNA | PARKIET | 85.3
1.3. | MAGAZYN | PŁYTKI GRES | 4.1
1.4. | WC OGÓLNODOSTĘPNE | PŁYTKI GRES | 5.2
1.5. | UMYWALNIA | PŁYTKI GRES | 7.0
1.6. | SZATNIA | PŁYTKI GRES | 7.5
1.7. | POM. PRZYŁĄCZY | PŁYTKI GRES | 5.4
± 0.00m=135.38m.n.p.m.
Włącznik podtynkowy 230V Załączanie wentylacji YDY2x2,5mm2
Zasilanie Wentylatora TD-800/200 YDY3x1,5mm2
Zasilanie Wentylatora TD-800/200 YDY3x1,5mm2
Projektowana Tablica Elektryczna TB
Gniazdo kurtyny nawys.2m
ZASILANIE TB YKY 5x10mm2
Zasilanie Wentylatora TD160 YDY3x1,5m2
Istniejące zapasZK
Regulator ogrzewania podłogowego YDY 4x1,5mm2
Zasilanie Wetylatora TD-250/100 YDY3x1x5mm2
Zasilanie Pompy UPS20 YDY 3x1,5mm2
Zasilanie Wentylatora TD-800/200 YDY3x1,5mm2
Zasilanie nagrzewnicy DH-250/90 YDY 4x6mm2, YDY 2x2,5mm2
Zasilanie nagrzewnicy DH-200/30 YDY4x4mm2, YDY2x2,5mm2
Zasilanie Wentylatora EDM 200 YDY 3x1,5mm2
GNIAZDO 230V IP20 PODTYNKOWE
GNIAZDO 230V IP44 PODTYNKOWE
PLAN INSTALACJI GNIAZDOWEJ i ZASILAJĄCEJ
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU CIS PRZY UL. STASZICA W ZIELONEJ GÓRZE
IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
PROJEKTANT | Adam Tomś | 73/UU/23
SPRAWDZ. | Andrzej Sadowski
ASYSTENT PRO | Mateusz Prusak
Data: 01.2023r.
Skala: 1:100
Nr rys. 1